

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02245**

(номер сертификата соответствия)

35098

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-ТЕХ" (ООО "НОРД-ТЕХ").

Адрес: 45032, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, проспект Московский, дом 4Д, литера А4, помещение 1. Адрес места осуществления деятельности: 445032, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, проспект Московский, дом 4Д, литера А4, помещение 1. ОГРН: 1186313022169. Телефон: +7(846)3210109. Адрес электронной почты: office-nord@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-ТЕХ" (ООО "НОРД-ТЕХ").

Адрес: 45032, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, проспект Московский, дом 4Д, литера А4, помещение 1. Адрес места осуществления деятельности: 445032, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, проспект Московский, дом 4Д, литера А4, помещение 1. ОГРН: 1186313022169. Телефон: +7(846)3210109. Адрес электронной почты: office-nord@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Перегородка противопожарная светопрозрачные типа ППС-ЕГW15, изготовленная из алюминиевых прессованных профилей марки «Alutech» серии ALT F50 (ООО «АЛЮТЕХ Инкорпорейтед», ГОСТ 22233-2018), усиленных стальным сердечником - трубами стальными 40x40x2 мм (ГОСТ 8639-82), с остеклением более 25%, остекление – стекло многослойное огнестойкое марки ИВF-ЕГ30/ЕW30 (ТУ 23.12.12-019-33547564-2022) толщиной 16 мм (4-8-4), изготавливаемая в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.11.23-003-27358480-2022 «КОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ».

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EGW15.

код ОК 034 (ОКПД 2)

25.11.23.120

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 98-С-23 от 06.04.2023 выдан ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 53-АСП/23 от 13.03.2023 выдан Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-003-27358480-2022 «КОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2023 по 11.04.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

А.А. Кошкин
(инициалы, фамилия)

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

